

BACNET SCHNITTSTELLE TST6701



BACnet Schnittstelle für TKT67xxC Zentralbatterieanlage

Artikelnummer	TST6701
Zollkode	85044090
GTIN-Kode	6438045008639
ETIM-Produktklasse	EC001099

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

ADRESSIERBARE 230 V
ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreisen	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT6716C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6724C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6732C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	
TKT6740C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	40 x 350 VA / W	
TKT6748C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	48 x 350 VA / W	
TKT6756C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	56 x 350 VA / W	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/bacnet-schnittstelle-tst6701

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/bacnet-schnittstelle-tst6701

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

