

# JATKOJOHTO XJ0414

Jatkojohtosarja Linespot II Lowbay ja Zonespot II Lowbay -uppoasennettaville turvavalaisimille.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tuotekoodi      | XJ0414   |
| Tullikoodi      | 94056080 |
| ETIM-tuoteryhmä | EC002557 |
| Pituus          | 500 mm   |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-TURVAVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
ITSETESTAUKSELLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta         | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-------|
| TWS0492WM  | 4280937     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1                 |       |
| TWS1492WM  | 4280939     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1                 |       |

ESCAP-TURVAVALAISIMET  
SUPERKONDENSAATTORILLA JA  
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta                        | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| TWS0492WA  | 4280936     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                 |       |
| TWS0492WAC | 4282200     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                 |       |
| TWS1492WA  | 4280938     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                 |       |

AKULLISET TURVAVALAISIMET  
ITSETESTAUKSELLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta  | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-------|
| TWT1452WM  | 4280988     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1                 |       |
| TWT0452WM  | 4280984     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1                 |       |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/jatkojohto-xj0414](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/jatkojohto-xj0414)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta  | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-------|
| TWT0453WM  | 4280985     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3                 |       |
| TWT1453WM  | 4280989     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3                 |       |

# AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta                 | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| TWT0452WA  | 4280986     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1                 |       |
| TWT0453WA  | 4280987     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3                 |       |
| TWT1452WA  | 4280990     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1                 |       |
| TWT1453WA  | 4280991     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3                 |       |