

AKKUKAAPELISARJA XJ995



Akkukaapelisarja 6,5 Ah:n akuille, TKT31-, TKT41- ja TK23-keskuksille

Sähkönumero	7118850
Tuotekoodi	XJ995
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045003603
ETIM-tuoteryhmä	EC002839
Akkukaapelin pituus	1,5 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT3122	7118844	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	4 x 120 VA / W	
TKT4144	7118846	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 120 VA / W	
TKT4188	7118848	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 120 VA / W	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TK2301	7118801	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	1 x 120 VA / W	
TK2302	7118803	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	2 x 120 VA / W	
TK2303	7118804	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	3 x 120 VA / W	
TK2304	7118805	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	4 x 120 VA / W	
TK2305	7118806	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	5 x 120 VA / W	
TK2306	7118807	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	6 x 120 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/akkukaapelisarja-xj995

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TK2307	7118808	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	7 x 120 VA / W	
TK2308	7118809	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 120 VA / W	

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5

