

# PIKTOGRAMM PBV80262E



2-seitig, Piktogramm, Pfeil nach unten, für Esc 80 (TWT80/TWS80) Rettungszeichenleuchten.  
26 m Erkennungsweite.

Artikelnummer	PBV80262E
Zollcode	94056080
GTIN-Kode	6438045014166
ETIM-Produktklasse	EC000479
Länge	268 mm
Breite	10 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	0,4 kg
Erkennungsweite	26 m

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT  
SUPERKONDENSATOR UND  
AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS8092WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT  
SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER  
ZENTRALÜBERWACHUNG



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS8092WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE  
UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT8053WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80262e](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80262e)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

# EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT8053WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3

# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT8051WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT8051W	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	

# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 24 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT8041W	24 V, 50/60 Hz AC, DC	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80262e](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80262e)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

