

PIKTOGRAMM PBVF1602E



2-seitig, Piktogramm, Pfeil nach unten, für Plus Rettungszeichenleuchten. 60 m Erkennungsweite.

Artikelnummer	PBVF1602E
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	06438045029283
ETIM-Produktklasse	EC000479
Länge	620 mm
Breite	2 mm
Höhe	353 mm
Gewicht	1.1 kg
Erkennungsweite	60 m

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT
SUPERKONDENSATOR UND
AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWSF192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT
SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER
ZENTRALÜBERWACHUNG



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWSF192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE
UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWTF153WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/piktogramm-pbvf1602e

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWTF153WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTF151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTF171W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

ADRESSIERBARE RETTUNGSZEICHENLEUCHE FÜR 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTF141WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

