

# ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN TS90695



220-240 V  
50/60 Hz  
AC, DC



Lokal Controller (Montage in einer Gruppenzentrale).

1-3-Phasenüberwachung/230 V Steuerungseingang

Steuerung der Notleuchten über die Versorgungsverkabelung

Schaltsteuerungseingang

Relaiskontaktausgang von 1-3-Phasenüberwachung (NC/NO)


0-15 min einstellbare Verzögerung für die Umschaltung auf die Hauptstromversorgung

Artikelnummer	TS90695
Montage (Standard)	in einer Gruppenzentrale
Zollcode	94056080
GTIN-Kode	6438045006321
ETIM-Produktklasse	EC000205
Länge	117 mm
Breite	38 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	0,1 kg
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Kraftverbrauch	250 VA
Gehäusematerial	Stahlblech

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/uberwachungsbaustein-ts90695](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/uberwachungsbaustein-ts90695)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/uberwachungsbaustein-ts90695](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/uberwachungsbaustein-ts90695)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

